



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-5-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотребнадзор.ru, <http://67.rosпотребнадзор.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Смоленская область, Ярцевский
район, г.Ярцево, пр-кт.

№ 13-432 Металлургов, д.25 « 31 » 05.2024 г.

(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Гардымовском районах Ефимовой Галиной Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №7 Г. ЯРЦЕВА, юридический и фактический адрес: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр-кт Металлургов, д.25, по месту осуществления деятельности: Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, пр-кт Металлургов, д.25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

(указываются выводы, по результатам осмотра (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

В ходе профилактического визита выявлены нарушения ст.28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации в учебных помещениях №№3,6,8,9,15,16,23,30,33, покрытие стульев имеет дефекты и повреждения;

Согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 в образовательном учреждении, в помещениях №№4,6,12,13,14,15,16,23, 28,31,32, окна (фрамуги) открываемые для проветривания не оборудованы москитными сетками;

Согласно п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудуются москитными сетками.

в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации в учебных помещениях №№29,33, полы с дефектами, линолеум частично с повреждениями (рваный);

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- в нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации стены и потолки имеют дефекты и повреждения внутренней отделки, а именно: в учебном помещении №№22 на потолке следы протеканий; в кабинетах №№2,22, на пищеблоке в производственном цехе на потолке щели; медицинском кабинете на стенах отслоение краски, что не допускает проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №7 Г. ЯРЦЕВА

1. В соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации в учебных помещениях №№3,6,8,9,15,16,23,30,33 обеспечить наличие учебных стульев без дефектов и повреждений.

Срок устранения нарушения по п.2: до 30.08.2024

2. В соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 в образовательном учреждении, в помещениях №№4,6,12,13,14,15,16,23, 28,31,32, окна (фрамуги) открываемые для проветривания в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.

Срок устранения нарушения по п.2: до 30.08.2024

3. В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации полы привести в соответствии гигиеническим требованиям, а именно: в учебных помещениях №№29,33 устранить дефекты в линолеуме, обеспечить наличие пола без дефектов и повреждений.

4. В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в образовательной организации обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков без дефектов и повреждений, протеканий, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно устранить: в учебном помещении №22 на потолке следы протеканий; в кабинетах №№2,22, на пищеблоке в производственном цехе на потолке щели; медицинском кабинете на стенах отслоение краски.

Срок устранения нарушений: до 30.10.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЮ ШКОЛУ №7 Г. ЯРЦЕВА


(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском,
Кардымовском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ефимова Г.В.

(инициалы и фамилия)

предписанием
Иванов
(подпись)

ознакомлен(а) «*31*» *05* 20*24* г.
И.В. Ивановна директор МБОУ №7 г. Якутск
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Г